

市町村等名	浄水場等名	試料採取日	セシウム134測定 結果(Bq/kg)	セシウム137測定 結果(Bq/kg)	合計測定結果 (Bq/kg)	セシウム134検出 限界値(Bq/kg)	セシウム137検出 限界値(Bq/kg)
二戸市	堀野浄水場	令和4年8月3日	不検出	不検出	不検出	10.6	9.2
一関市	脇田郷浄水場	令和4年6月8日	不検出	20	20	15	15
一関市	上巻浄水場	令和4年8月8日	不検出	不検出	不検出	15	15
一関市	脇田郷浄水場	令和4年9月7日	不検出	36	36	14	15
奥州金ヶ崎行政事務組合	たんこう浄水場	令和4年5月11日	不検出	13	13	10	10
奥州金ヶ崎行政事務組合	たんこう浄水場	令和4年6月21日	不検出	不検出	不検出	10	10
奥州金ヶ崎行政事務組合	たんこう浄水場	令和4年7月14日	不検出	不検出	不検出	10	10
奥州金ヶ崎行政事務組合	たんこう浄水場	令和4年10月20日	不検出	不検出	不検出	10	10
遠野市	高室浄水場	令和5年3月3日	不検出	35.2	35.2	8.9	9