

浄水発生土放射能測定結果(平成25年6月～平成25年9月)

市町村等名	浄水場等名	試料採取日	測定結果(Bq/kg)			検出下限値(Bq/kg)	
			セシウム134	セシウム137	合計	セシウム134	セシウム137
盛岡市	米内浄水場	6月20日	検出せず	18	18	15	16
		7月19日	26	52	78	14	11
		8月16日	28	65	93	17	13
		9月19日	16	34	50	14	11
	中屋敷浄水場	6月20日	検出せず	検出せず	検出せず	14	14
		7月19日	検出せず	検出せず	検出せず	15	13
		8月19日	検出せず	検出せず	検出せず	11	9
		9月19日	検出せず	検出せず	検出せず	12	13
	沢田浄水場	6月20日	検出せず	24	24	13	14
		7月19日	11	26	37	10	13
		8月16日	18	63	81	14	14
		9月19日	18	43	61	15	15
	新庄浄水場	6月20日	検出せず	検出せず	検出せず	13	18
		7月19日	検出せず	33	33	17	18
		8月16日	14	33	47	12	13
		9月19日	15	30	45	11	12
北上市	北上川浄水場	7月17日	検出せず	26	26	17	12
		8月23日	検出せず	検出せず	検出せず	15	14
一関市	脇田郷浄水場	6月5日	20	38	58	11	10
		6月19日	66	170	236	14	12
		6月26日	62	140	202	13	14
		7月8日	43	110	153	16	15
		7月18日	53	110	163	15	14
		7月25日	65	130	195	15	12
		8月1日	57	140	197	17	14
		8月16日	53	140	193	15	11
		9月11日	71	170	241	15	14
奥州市	見分森浄水場 緩速ろ過砂(洗浄前)	6月6日	5.5	13.2	18.7	1.8	1.7
	見分森浄水場 緩速ろ過砂(洗浄後)	6月6日	2.9	8.1	11.0	2.6	2.4
岩手中部広域 水道企業団	岩手中部浄水場	6月26日	検出せず	検出せず	検出せず	15	14
		7月24日	検出せず	検出せず	検出せず	11	11
		8月28日	検出せず	検出せず	検出せず	20	21
		9月24日	検出せず	検出せず	検出せず	12	13