

④新北上浄水場 脱水汚泥の放射性物質濃度測定結果について

単位：Bq/kg

測定日	(試料採取日)	放射性セシウム			放射性 ヨウ素131	備考
		Cs134	Cs137	合計		
R5.6.28	(R5.6.27)	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	検出限界以下	最新値

- ※ 民間の分析機関への委託による測定結果（検出限界：20Bq/kg、20Bq/kg以下は参考値）
- ※ 基準値：放射性セシウム合計100Bq/kg以下（コンクリート原材料として再利用）
放射性セシウム合計100Bq/kgを超え8,000Bq/kg以下
（再利用できないことから、関係機関と協議・調整のうえ適正に処分）