

令和5年度

大槌・釜石・小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託特記仕様書

第1章 総 則

第1条 適用範囲

本仕様書は、大槌・釜石・小白浜漁港陸閘機械設備保守点検業務委託に関して必要な事項を定める。

第2条 業務目的

本業務は、対象となる機械設備（又は施設）が使用条件を考慮して十分機能を発揮し安全確実に履行できるよう点検及び整備を行うものである。

第3条 一般事項

水門設備の点検・整備にあたっては、設計図書によるほか、次の基準・要領等に準拠するものとする。

- (1) 共通仕様書（Ⅰ～Ⅲ）岩手県県土整備部
- (2) 岩手県海岸保全施設等設計マニュアル（岩手県）
- (3) 遠隔操作監視設計マニュアル（岩手県）
- (4) 日本産業規格（J I S）
- (5) 日本電機工業会規格（J E M）
- (6) 機械工事共通仕様書（案）（国土交通省）
- (7) 機械工事施工管理基準（案）（国土交通省）
- (8) 機械工事塗装要領（案）同解説（国土交通省）
- (9) 電気設備に関する技術基準に定める省令（国土交通省）
- (10) 自家用電気工作物保安規定（経済産業省）
- (11) ダム・堰施設技術基準（案）（国土交通省）
- (12) 国土交通省河川砂防技術基準（案）（国土交通省）
- (13) ゲート点検・整備要領（案）（ダム・堰施設技術協会）
- (14) 海岸保全施設維持管理マニュアル（農林水産省、国土交通省）
- (15) 電気通信施設点検業務共通仕様書（案）（国土交通省）
- (16) 電気通信施設点検基準（案）（国土交通省）
- (17) その他、関係法令規則

第4条 点検対象施設

点検対象施設は、別表1によるものとする。

第2章 点 検

第1条 目 的

点検の目的は、機械設備（又は施設）の偶発的損傷、構造的損傷及び経年的損傷などによる不良部分を発見することによる設備機能損失の未然防止のほか、計画的な整備・更新のために設備健全度や劣化傾向を把握し、修理・改善を行うための資料を得ることを目的とする。

第2条 点検対象範囲

- 1 点検は、機械設備及び電気設備の一部（機側操作盤）とし、点検対象範囲は別表2～4によ

るものとする。

第3条 点検内容

- 1 点検内容は、定期点検（1回/年）とし各点検について点検方法、測定箇所等を記入した点検要領を点検・整備業務計画書にて監督職員に提出するものとする。
- 2 点検は外部から目視による点検及び分解を伴う内部の目視点検のほか、端子の増し締め、点検用器具（ノギス、テストハンマー、絶縁抵抗計、回路計、クランプ式電流計、接地抵抗計、振動計、ダイヤルゲージ、マイクロメーター、シックネスゲージ、塗膜厚計、挟み込み動作力計等）を用いて点検するものとし点検項目等は点検表（様式1～6）による。
- 3 設備の機能維持のための、清掃、補修塗装、調整、給油脂、部品交換、修理等を行い、確認運転（総合操作の機能確認及び調整）を実施するものとする。

第4条 点検作業

受注者は、点検作業については次によるものとする。

- 1 機械設備（又は施設）の点検においては、事前に各設備の設置目的、使用環境、周辺状況、過去の故障・修理・改造・点検の履歴等、点検履行に必要な設備特性を考慮のうえ、履行しなければならない。
- 2 点検実施者は、当該機械設備（又は施設）の機能、構造等に精通し、かつ点検に十分な知識と経験を有するものでなければならない。
- 3 点検にあたっては、事前に作業手順、作業工程について検討を行い、履行を行わなければならない。
- 4 点検においては外観等の状態を確認する箇所は十分な清掃を実施しなければならない。
- 5 点検は、各々の点検項目に基づき、点検時に点検表に記入するものとし項目毎に異常の有無を確認するものとする。
- 6 点検中、早急に修理又は改善を要する不良、不具合箇所等を発見した場合は、速やかに監督職員に報告するものとする。
- 7 受注者は、整備終了後、設備が確実に機能を回復していることを試運転等によって確認しなければならない。
- 8 点検にあたっては、当該機械設備（又は施設）の機能面及び安全面の確認を行うものとし、改善及び対策が必要と思われる場合は、点検・整備業務報告書にて監督職員に報告するものとする。

第5条 機械器具、測定器具等

- 1 点検に必要な仮設資材及び機械器具、測定器具等（スケール、温度計、湿度計、振動計、絶縁抵抗計、回路計等）は、設計図書に示される条件に基づき、受注者の責任と費用負担により準備しなければならない。
ただし、備えつけの特殊工具については、監督職員の承諾を得て使用できるものとする。
- 2 点検において、作業場所に建設機械を配置する場合は、作業性、安全性に十分留意し配置するものとする。

第3章 点検記録の作成

第1条 点検記録

- 1 受注者は、点検記録の作成にあたっては、点検項目に基づき、設備・機器の状況変化や経過等が把握できるよう、点検結果の記録を整理作成するものとする。
- 2 受注者は、点検及び整備の結果、不具合箇所があった場合は、当該箇所の状態、原因、処置方法もしくは改善方法を取りまとめ、点検整備詳細報告書に写真等現場状況を確認出来る資料

を添付のうえ、報告するものとする。

3 受注者は点検及び整備後、設備が確実に機能回復していることを試運転等により確認し、運転記録等詳細報告書により報告するものとする。

4 点検表は必要に応じて項目を削除または追加することができるものとする。

第2条 提出書類

受注者は点検後及び整備を実施した場合は、以下により報告書を作成のうえ監督職員に提出するものとする。

- 1 点検整備総括表（様式1）
- 2 点検整備詳細報告書（様式2）
- 3 点検記録表（陸間）（様式3）
- 4 運転記録等詳細報告書（様式4-1、4-2）
- 5 点検・整備要領表（様式5）
- 6 点検記録表（安全周知設備）（様式6）

第4章 特記事項

第1条 部品調達

1 点検の結果、整備が必要と判断される場合は、監督員に協議のうえ決定するものとし、応急措置・復旧に要する部品等は受注者が監督職員と協議の上調達すること。ただし、予備品等が存在する部品は発注者から支給するものとする。

なお、受注者が調達した部品等の費用は本業務で対応するものとする。

2 故障復旧にメーカーの調査・大規模な補修・部品交換等を要する場合には、本業務の対象外とする。

第2条 交通誘導警備員

点検中は、交通事故防止及び通行車両の円滑な進行を促すため、交通誘導を行うこと。

第3条 その他

本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

別表1 点検対象施設

1. 陸閘（電動式）

場所	釜石市新浜町	釜石市唐丹町	
名称	釜石5号陸閘	小白浜1号陸閘	小白浜2号陸閘
開閉方式	電動車輪走行式	電動車輪走行式	電動片開きスイング式
扉体幅	7.00m	6.00m	3.51m
扉体高	4.31m	4.50m	3.00m
門数	1門	1門	1門

2. 陸閘（浮体式）

場所	大槌町赤浜	釜石市新浜町		
名称	赤浜2号陸閘	釜石2号陸閘	釜石3号陸閘	釜石4号陸閘
開閉方式	浮体起伏式	浮体起伏式	浮体起伏式	浮体起伏式
扉体幅	10.00m	7.00m	9.00m	5.00m
扉体高	4.72m	4.06m	4.28m	4.49m
門数	1門	1門	1門	1門

別表2 点検対象範囲

1. 陸閘（電動式）

設備区分	細別	点検頻度	点検項目
機械設備	扉体 戸当り 水密部 開閉装置 機側操作盤 開度計 挟み込み防止装置 予備エンジン 非常用発電機 附属設備	1年に1回	<ul style="list-style-type: none"> ・亀裂、磨耗、たわみ、変形、腐食、取付ボルトの緩み等の点検 ・給油脂状態 ・塗膜の発錆、ふくれ、剥離、亀裂等の点検 ・機側操作盤の保護装置作動試験 ・各種計測 ・開度計の指示点検 ・動作試験 ・清掃 ・給油脂

2. 陸閘（浮体式）

設備区分	細別	点検頻度	点検項目
機械設備	全般 扉体 支承部 側部水密部 底部水密部 テンションロッド 側部戸当り 起立補助装置 強制起立装置 付帯設備	1年に1回	<ul style="list-style-type: none"> ・汚れ、損傷 ・振動、異常音、たわみ・変形、扉体着床状態、扉体浮上開始荷重等 ・動作確認、ゆるみ、損傷・腐食、脱落 ・動作確認、劣化、損傷、変形、磨耗、脱落 ・動作確認、損傷・腐食、張り具合確認、割れ等 ・汚れ、磨耗、ゆるみ、損傷・腐食、脱落等 ・清掃状態、損傷・劣化、変形・発錆、動作試験、ボルト・ナット、軸・軸受等 ・清掃状態、損傷・劣化、変形・発錆、動作試験、ボルト・ナット、軸・軸受等 ・清掃状態

別表3

点検対象機器一覧

施設名	機器名	数量	メーカー	能力	規格
小白浜1・2号陸間	切替分電盤	1	(株)大和エンジニアリング		1400W×600D×2000H
	情報提供装置	1	富士電機(株)		600W×600D×2150H
	無停電電源装置	1	(株)大和エンジニアリング	5kVA(FW-S10-5.0K.:三菱電機)	600W×1300D×1000H
	自家発電装置	1	ヤンマーエネルギーシステム(株)	防災用自家発電設備:AP25C-5T	容量:20.0kVA
	照明分電盤	1	(有)ささき電機工業		800×600×300
	照明器具	7	東芝ライテック(株)	LED照明器具	ELR4320BNPN9
	消火器	1	ヤマトプロテック(株)	粉末(ABC)消火器(蓄圧式)	ABC10型
	回転灯	2	(株)パトライト	赤色	RT-24E-R
	スピーカ	2	ユニベックス(株)	レフレックスホーン型	15W×2台 30W×2台
金石5号陸間	切替分電盤	1	中央・丸島JV	7.5kVA耐雷トランス別置	1400W×800D×2000H
	情報提供装置	1	富士電機(株)		600W×600D×2150H
	無停電電源装置	1	富士電機(株)	バックアップ:10分(周囲温度25℃)	定格容量:3.0kVA/2.1kW
	自家発電装置	1	ヤンマーエネルギーシステム(株)	連続運転稼働時間:31.9h	容量:20.0kVA/16.0kW
	照明分電盤	1	日東工業(株)	屋内	600×400×120
	照明器具	5	パナソニック(株)	LED照明器具	FHF32×2相当 笠付
	消火器	1	ヤマトプロテック(株)	粉末(ABC)消火器(蓄圧式)	ABC10型
	回転灯	1	(株)パトライト	赤色	RT-24E-R
	スピーカ	1	ユニベックス(株)	防鳥ネット付レフレックスホーン型	30W×2台

陸間電気設備 保守点検項目表(1年点検)

区分	機器名	定期点検項目			清掃	整備
		外観点検	測定試験	動作試験		
低圧受電	引込線、引込柱、支持物等	●				
	引込開閉器盤	●				
	接地	●	●			
	電線、ケーブル、電線管(機側操作盤一次側)	●				
	電線、ケーブル、電線管(機側操作盤二次側動力系統)	※				
	電線、ケーブル、電線管(機側操作盤二次側制御系統)	※				
	電線、ケーブル、電線管(無停電電源装置一次側)	●				
	電線、ケーブル、電線管(無停電電源装置二次側)	○				
	トランス(耐雷、逆V)	◎	◎		○	
	分電盤	◎	◎		○	
	発電機、自動起動盤、消火器	◎	◎	◎	○	
	燃料タンク	◎			○	
	無停電電源装置(UPS)	◎	●		○	○
	ゲート機側操作盤	※	※	※	※	※
	照明コンセント、換気扇	◎	◎		○	
安全周知	安全周知制御盤	○	○	○	○	
	回転灯、安全周知看板	○		○	○	
	スピーカ	○		○	○	

- : 電気保安協会が実施
- ◎: 電気保安協会と保守点検業務委託の両方で実施
- : 保守点検業務委託で実施
- ※: 機械設備で点検実施

定期点検の内容

点検項目	機器	点検内容
外観点検	共通	異音、異臭、汚損、損傷、腐食等異常の有無
		端子の弛み、加熱の有無
		取付状態の良否
測定試験	接地	接地抵抗(D種)
	トランス(耐雷、逆V)	接地抵抗(D種)
	分電盤	絶縁抵抗(対地間、一次-二次)
		絶縁抵抗(対地間、二次側一括)
	発電機	出力電圧
		バッテリー電圧
		回転数
		周波数
		潤滑油圧、油温
		冷却水温
		運転時間
絶縁抵抗		
無停電電源装置(UPS)	電圧(入力、出力、浮動充電、蓄電池) 内部抵抗測定	
照明コンセント、換気扇	絶縁抵抗(対地間)	
安全周知制御盤	電圧、電流 絶縁抵抗(対地間)	
動作試験	電源切替盤	電源切替動作試験
	発電機	自動起動停止試験
	安全周知制御盤	機側操作(起動、停止)
	回転灯	点灯試験
	スピーカ	放送試験
清掃	共通	内部、外部、フィルタ等清掃

(様式1)

点検整備総括表

令和5年度

場所	水門名称	設備の区分	電動・浮体の区分	常時開・閉の区分	寸法(m)	点検実施日	判定ランク	備考	
					(幅×高)				
釜石市	新浜町	釜石5号陸閘	陸閘	電動	開	7.00 × 4.31			
	唐丹町	小白浜1号陸閘	陸閘	電動	開	6.00 × 4.50			
		小白浜2号陸閘	陸閘	電動	開	3.51 × 3.00			
大槌町	赤浜	赤浜2号陸閘	陸閘	浮体	開	10.00 × 4.72			
釜石市	新浜町	釜石2号陸閘	陸閘	浮体	開	7.00 × 4.06			
		釜石3号陸閘	陸閘	浮体	開	9.00 × 4.28			
		釜石4号陸閘	陸閘	浮体	開	5.00 × 4.49			

判定ランク凡例

- A 機能上は問題なく、現状維持または経過観察等に対応できるもの
- B 機能上は問題ないが、精密な調査または補修等を要するもの
- C 至急改修を要するもの

(様式1)

点検整備総括表

令和 5 年度

【特記事項】

(様式2)

点 検 整 備 詳 細 報 告 書

地区名		箇所名		陸開名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	
1 判定区分					
2 総合所見					
3 異常(原因等)及び整備の状況					
4 処置済みまたは要処置事項					

注 (1) 総合所見には点検結果を総括的に記述するとともに、必要に応じて今後の改修における留意点を記述すること。

(2) 判定区分欄には、以下の凡例で記入すること。

A 機能上は問題なく、現状維持または経過観察等で対応できるもの

B 機能上は問題ないが、精密な調査または補修等を要するもの

C 至急改修を要するもの

(3) 異常の状況は、設備点検表の区分、点検部位、点検項目ごとに点検結果、原因等を記載すること。

点検記録表（陸開）①

地区名		箇所名		陸開名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
扉 体	全般	清掃状況	目視	○	○	○		良・否	・ひどい汚れ、油等の付着がないこと
		ごみ、流木、土砂等	目視	○	○	○	○	良・否	・ごみ、流木、土砂等がないこと
	構造全体	振動	指診		○	○		良・否	・異常振動がないこと
		異音	聴診		○	○		良・否	・異常音がないこと
	スキンプレート	変形・腐食	目視			○	○	良・否	・変形、腐食がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		溶接部の割れ	目視			○		良・否	・割れがないこと
	主桁、補助桁	変形・腐食	目視			○	○	良・否	・変形、腐食がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		溶接部の割れ	目視			○		良・否	・割れがないこと
	小扉	変形・腐食	目視			○	○	良・否	・変形、腐食がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		開閉状態	動作確認		○	○		良・否	・開閉に支障なく正常に動作すること
	ケーブルベア	変形・腐食	目視			○	○	良・否	・変形、腐食がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		動作状態	動作確認		○	○		良・否	・開閉に支障ないこと
	ガイドレール	変形・腐食	目視			○	○	良・否	・変形、腐食がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		溶接部の割れ	目視			○		良・否	・割れがないこと
	ラックレール	変形・腐食	目視			○	○	良・否	・変形、腐食がないこと
損傷		目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと	
給油状態		目視		○	○		良・否	・油が供給されていること、油の劣化がないこと	
ボルト、ナット	緩み・脱落	打診			○	○	良・否	・緩み、脱落がないこと	
水密部	ボルト、ナット	損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		腐食	目視			○		良・否	・腐食がないこと

点検記録表（陸開）②

地区名		箇所名		陸開名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
水密部	水密ゴム	損傷・変形	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷、変形がないこと
		劣化	目視			○		良・否	・劣化がないこと
		漏水	目視			○		良・否	・機能に支障がないこと
	ゴム押え	損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		変形	目視	○		○	○	良・否	・変形がないこと
	水密ゴム押えボルト	緩み・脱落	目視			○	○	良・否	・緩み、脱落がないこと
損傷		目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと	
腐食		目視			○		良・否	・腐食がないこと	
戸当り	全般	清掃状況	目視	○	○	○		良・否	・ひどい汚れ、油等の付着がないこと
		ごみ、流木、土砂等	目視	○	○	○	○	良・否	・ごみ、流木、土砂等がないこと
	底部戸当たり(レール)	変形・腐食	目視			○	○	良・否	・変形、腐食がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		溶接部の割れ	目視			○	○	良・否	・割れがないこと
	側部戸当り	変形・腐食	目視			○	○	良・否	・変形、腐食がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		溶接部の割れ	目視			○	○	良・否	・割れがないこと
	扉体ストッパー	緩み・脱落	目視			○	○	良・否	・緩み、脱落がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		腐食	目視			○		良・否	・腐食がないこと
	ガイドローラ	損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		摩耗・腐食	目視			○		良・否	・磨耗、腐食がないこと
		回転状態	動作確認			○	○	良・否	・正常に回転すること
	ガイドローラ吊り金具	緩み・脱落	打診			○	○	良・否	・緩み、脱落がないこと
損傷		目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと	
腐食		目視			○		良・否	・腐食がないこと	

点検記録表（陸 閘 ） ③

地区名		箇所名		陸閘名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
戸 当 り	コンクリート部	コンクリートの損傷	目 視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		コンクリートの漏水	目 視			○		良・否	・機能に支障がないこと
開 閉 装 置 （ 構 造 体 ）	全 般	清掃状況	目 視	○	○	○		良・否	・ひどい汚れ、油等の付着がないこと
	架台	たわみ・変形	目 視	○	○	○	○	良・否	・たわみ、変形がないこと
		溶接部の割れ	目 視			○	○	良・否	・割れがないこと
	カバー	緩 み・脱 落	目 視			○	○	良・否	・緩み、脱落がないこと
		損 傷	目 視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		腐 食	目 視			○		良・否	・腐食がないこと
	ボルト・ナット	緩 み・脱 落	打 診			○	○	良・否	・緩み、脱落がないこと
		損 傷	目 視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		腐 食	目 視			○		良・否	・腐食がないこと
開 閉 装 置 （ 走 行 装 置 ）	走行用車輪 及び軸受け	損 傷	目 視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		摩 耗・腐 食	目 視			○		良・否	・磨耗、腐食がないこと
		給油状態	目 視			○	○	良・否	・油が供給されていること、油の劣化がないこと
		回転状態	動作確認			○	○	良・否	・正常に回転すること
	水平補助ローラ (ガイドローラ)	損 傷	目 視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		摩 耗・腐 食	目 視			○		良・否	・磨耗、腐食がないこと
		給油状態	目 視			○		良・否	・油が供給されていること、油の劣化がないこと
		回転状態	動作確認			○		良・否	・正常に回転すること
開 閉 装 置 （ 動 力 部 ）	電動機	振 動	指診、測定		○	○		良・否	・異常振動がないこと
		異常音	聴 診		○	○		良・否	・異常音がないこと
		温度上昇	測 定			○		良・否	・異常な温度上昇がないこと
		電流値	測 定		○	○	○	良・否	・大幅な変動がなく、定格電流値以下であること
		電圧値	測 定		○	○	○	良・否	・作動時の定格電圧が±10%以内であること
		絶縁抵抗	測 定			○	○	良・否	・絶縁抵抗計にて測定を行ない1MΩ以上であること

点検記録表（陸 閘）④

地区名		箇所名		陸閘名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
開閉装置 (動力部)	機械カバー	損傷	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・損傷がないこと
		変形	目視			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・変形がないこと
		腐食	目視			<input type="checkbox"/>		良・否	・腐食がないこと
	カバー取付ボルト	緩み・脱落	打診			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・緩み、脱落がないこと
		損傷	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・損傷がないこと
		腐食	確認			<input type="checkbox"/>		良・否	・腐食がないこと
開閉装置 (制動部)	電磁制動機 電動油圧 押し式制動機	作動状態	動作確認		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		良・否	・確実に動作し、瞬時に停止すること
		ライニングのすきま	目視、測定		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・左右均等に適正なすきまが確保されていること
		ライニングの摩耗	目視、測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・異常な磨耗、偏磨耗がないこと ・設計厚の70%以上の厚さが残っていること
		ドラムの損傷	目視			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・損傷がないこと
		制動部の清掃状態	目視			<input type="checkbox"/>		良・否	・ひどい汚れ、油等の付着がないこと
		漏油	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・漏油がないこと
		絶縁油量	目視			<input type="checkbox"/>		良・否	・油面計の規定内であること
		油質	目視			<input type="checkbox"/>		良・否	・ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと
		絶縁抵抗	測定			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・絶縁抵抗計にて測定を行ない1MΩ以上であること
		緩み・脱落	打診			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・緩み、脱落がないこと
		損傷	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・損傷がないこと
開閉装置 (減速装置)	減速機・切替装置 取付ボルト	作動状態	動作確認		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		良・否	・確実に動作し、瞬時に停止すること
		振動	指診、測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・異常振動がないこと
		異常音	聴診			<input type="checkbox"/>		良・否	・異常音がないこと
		温度上昇	測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・異常な温度上昇がないこと
		漏油	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・漏油がないこと
		潤滑油量	目視			<input type="checkbox"/>		良・否	・油面計の規定内であること
		油質	目視			<input type="checkbox"/>		良・否	・ひどい濁りがなく、乳白色化していないこと
		緩み・脱落	打診			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・緩み、脱落がないこと
損傷	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・損傷がないこと		

点検記録表（陸 閘）⑤

地区名		箇所名		陸閘名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
開閉装置 (動力伝達部)	切替装置	作動状態	動作確認		○	○		良・否	・確実に動作し、瞬時に停止すること
	連結軸	変形	目視			○	○	良・否	・変形がないこと
		損傷	目視		○	○	○	良・否	・損傷がないこと
	ハンドル軸及び取付ボルト	ガタつき	指診			○		良・否	・異常なガタつきがないこと
		異音	動作確認			○		良・否	・異常音がないこと
		作動状態	動作確認		○	○		良・否	・確実に動作し、瞬時に停止すること
		緩み・脱落	打診			○	○	良・否	・緩み、脱落がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		腐食	目視			○		良・否	・腐食がないこと
		軸受け	振動	指診		○	○		良・否
	異常音		聴診		○	○		良・否	・異常音がないこと
	給油状態		目視			○		良・否	・油が供給されていること。油の劣化がないこと
	損傷		目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
	緩み・脱落		打診			○	○	良・否	・緩み、脱落がないこと
	軸継手	振動	指診		○	○		良・否	・異常振動がないこと
		異常音	聴診		○	○		良・否	・異常音がないこと
		芯振れ	目視			○		良・否	・異常な芯振れがないこと
		給油状態	目視			○		良・否	・油が供給されていること。油の劣化がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
	防挟み装置 防挟み	全般	作動状態	測定			○		良・否
損傷			目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
過負荷防止機構		作動状態	動作確認			○		良・否	・正常に動作すること
リミットスイッチ		作動状態	動作確認			○	○	良・否	・設定値にて正常に動作すること

点検記録表（陸 閘）⑥

地区名		箇所名		陸閘名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
機側操作盤（全般）	全 般	清掃状況	目 視	○	○	○		良・否	・ひどい汚れ、ごみ等がないこと
		破損	目 視	○	○	○		良・否	・破損がないこと、施錠が完全であること
		塗装状態	目 視			○		良・否	・鋼板表面に塗膜の剥がれ及び腐食がないこと
		内部乾燥状態	目視、指診			○		良・否	・乾燥していること
		絶縁抵抗	測 定			○	○	良・否	・絶縁抵抗計にて測定を行ない1MΩ以上であること
	盤内蛍光灯	点灯、球切れ	動作確認		○	○	○	良・否	・点灯すること
	スペースヒータ	作動テスト	動作確認		○	○	○	良・否	・サーモスイッチの設定を変更し、外気温度でスイッチが入ること
（機側操作盤）	電源ユニット	電源端子部の電圧確認	測 定			○	○	良・否	・メーカー推奨範囲以内であること
	バッテリー	使用年数の確認	目 視			○	○	良・否	・前回交換より5年経過していないこと
	ヒューズ	使用年数の確認	目 視			○	○	良・否	・メーカー推奨範囲以内であること
	入出力ユニット	作動状態	動作確認			○	○	良・否	・ゲートを開閉し問題なく動作すること
機側操作盤（表示）	機器、計器類 共通	汚れ、変色	目 視	○	○	○	○	良・否	・汚れ、変色がないこと
		端子の緩み	指 診			○	○	良・否	・端子の緩みがないこと
		異常音	聴 診			○		良・否	・異常音がないこと
	電流計	電流値	測 定		○	○	○	良・否	・大幅な変動がなく定格電流値以下であること
		0点確認	目 視	○	○	○	○	良・否	・ゲート停止中に0点を指していること
	電圧計	電圧値	測 定		○	○	○	良・否	・動作時の定格電圧が、±10%以内であること
	開度指示計	作動状態	動作確認			○	○	良・否	・実際揚程(または発信器)と指示値が合致していること
表示灯	ランプテスト	目 視	○	○	○	○	良・否	・点灯すること	

点検記録表（陸 閘）⑦

地区名		箇所名		陸閘名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
機側操作盤 (継電器)	3Eリレー	作動テスト	動作確認		○	○	○	良・否	・テストボタンを押して作動すること
		設定値確認	目視	○	○	○	○	良・否	・図面どおりの設定値であること
	サーマルリレー	作動テスト	動作確認		○	○	○	良・否	・テストボタンを押して作動すること
	漏電継電器	動作テスト	動作確認		○	○	○	良・否	・テストボタンを押して作動すること
	避雷器	汚れ、変色	目視	○	○	○	○	良・否	・ヒューズが熔断していないこと
	電磁接触器	動作テスト	動作確認		○	○	○	良・否	・異常なく作動すること
		異常音	動作確認		○	○	○	良・否	・異常音、振動がないこと
	補助リレー	作動テスト	動作確認		○	○	○	良・否	・異常音、振動がないこと
	タイマー	設定値確認	目視	○	○	○	○	良・否	・図面どおりの設定値であること
押釦スイッチ	作動テスト	動作確認		○	○	○	良・否	・開、閉、停が的確に作動すること	
配線・配管	配線	配線状態	目視			○	○	良・否	・損傷がないこと。断線していないこと
		端子のゆるみ	指診			○	○	良・否	・断線がないこと。ゆるみがないこと
	端子台	腐食	目視			○		良・否	・発錆がないこと
		緩み・脱落	指診			○	○	良・否	・ゆるみがないこと
	配管	配管状態	目視			○	○	良・否	・ひび割れ、腐食、止め具のゆるみ、脱落等がないこと
附属設備	手摺、点検歩廊	変形・腐食	目視			○	○	良・否	・変形、腐食がないこと
		損傷	目視	○	○	○	○	良・否	・損傷がないこと
		溶接部の割れ	目視			○		良・否	・割れがないこと

運 転 記 録 等 詳 細 報 告 書

地区名		箇所名		陸開名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

1、商用電源動作測定

	揚程(m)	電圧(V)	電流(A)	各部の温度(°C)				判定基準 (設計時間)	所要時間	判定
				①	②	③	④			
上昇・開										
下降・閉										

2、非常電源動作測定

	揚程(m)	電圧(V)	電流(A)	各部の温度(°C)				判定基準 (設計時間)	所要時間	判定
				①	②	③	④			
上昇・開										
下降・閉										

3、温度上昇計測

項目	基準値	判定	備考
電動機	基準値 電動機:40°C以下(計測温度-周囲温度)		
減速機	基準値 減速機:50°C以下(計測温度-周囲温度)		
軸受け	基準値 40°C以下(計測温度-周囲温度)		

運 転 記 録 等 詳 細 報 告 書

地区名		箇所名		陸開名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

4、絶縁抵抗測定

測定範囲	判定基準 (設計値)	測定値	判定	備考

5、接地抵抗測定

測定範囲	判定基準 (設計値)	測定値	判定	備考

6. 挟み込み防止装置動作圧力測定結果

測定項目	測定結果(Mpa)			判定基準	判定	備考
	上段	中段	下段			
挟み込みセンサ①						
挟み込みセンサ②						
挟み込みセンサ③						
挟み込みセンサ④						

[特記事項]

- 1、揚程は、機側操作盤内開度計の読みを示す。
- 2、電圧・電流値は、機側操作盤の電圧・電流計の読みを示す。
- 3、温度計測値は、「温度計測位置図(任意様式)」に示す。

(様式4-2)

運 転 記 録 等 詳 細 報 告 書

地区名		箇所名		陸閘名称	
整理番号		点検頻度	<input type="checkbox"/> 巡視 <input type="checkbox"/> 月点検 <input checked="" type="checkbox"/> 年点検 <input type="checkbox"/> 臨時()		
天候・気温		点検日		点検者	

区 分	点検項目	点 検 結 果					備 考
		発錆	ふくれ	剝離	亀裂	脆化	
扉 体	スキンプレート						
	桁部材						
	頂・背面板						
戸 当 り	固定戸当り						
	可動戸当り						
	敷き金物						
開閉装置	フレーム						
	機器類						
	カバー類						

良否の判定方法及び基準は、「機械工事塗装要領(案)・同解説」による。

塗膜厚劣化の判定基準

項目 劣化程度	発錆	ふくれ	剝離	亀裂	脆化
A	なし	なし	なし	なし	なし
B	僅かにあり	僅かにあり	僅かにあり	僅かにあり	僅かにあり
C	多い	多い	多い	多い	多い
D	著しい	著しい	著しい	著しい	著しい

判定基準により塗膜の劣化程度を判定する。

塗替基準

項目 劣化程度	塗膜の状態	塗替塗料の範囲
A	異常なし	塗替の必要なし
B	上塗り塗膜だけが劣化	上塗り塗膜の塗替
C	上塗り塗膜だけの劣化でなく、一部下塗りも劣化	上塗り、下塗り塗膜の塗替
D	上塗り、下塗り塗膜の劣化	同上

塗装の範囲は塗替基準による。

点検・整備要領表

- *1 重要機器・・・○
- *2 機能上著しく影響あり … a
機能上影響あり …… b
機能上影響なし …… c
- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解
- *4 トレンド管理をする必要がある・・・○
- *5 点検条件 … 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う … ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)
- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう ……M

施設名		フラップゲート式陸開			ゲート形式		neo RiSe					扉 体						
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞																
点検項目番号	装置区分	点検・整備		項目	内容	点 検 *3					判定方法	処 置 (保全整備)	定期整備		備 考			
		*1 重要 機器	*2 影 機 響 能 度 対 合 する			*4 ト レ ン ド 管 理	*5 点 検 条 件	定 期		不 定 期			*7 整 備 内 容	実 施 間 隔 (年)				
								巡 視	年 点 検	*6 緊 急 巡 視						臨 時 詳 細	*8 精 密 調 査	
1	全般		c	清掃状態	汚 れ		倒伏 起立	E	E	(洪)	E	①扉体水密部, 支承部にごみ, 土砂などがなければよい。 ②カバープレート等にひどいよごれ, 油などの付着がなければよい。 ③異常な腐食がなければよい。	清 掃					
2			c	コーキング	損 傷		倒伏	E	E	(洪)	E	はがれがなければよい。	補 修					
3	扉体		b	構造全体	振 動		動作		E		E	○	動作中に異常振動がなければよい。	原因調査				
4			b		異常音		動作		S		S	○	動作中に異常音がなければよい。	原因調査				
5			b		たわみ 変 形		倒伏	E	E	(地) (洪) (雷)	E	○	目視で異常なたわみおよび変形がなければよい。	原因調査				
6			b		扉体着床状態		倒伏	E	E	(地) (洪)	E	○	路面と異常な段差が無ければよい。	原因調査				
7			a		扉体浮上開始荷重	○	作動			M		M	○	計測値 ≤ 許容値	原因調査 扉体内部の確認 交換、排水他			滞水はモニタリング孔からも確認可能

点検・整備要領表

- *1 重要機器…○
- *2 機能上著しく影響あり … a
機能上影響あり …… b
機能上影響なし …… c
- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解
- *4 トレンド管理をする必要がある…○
- *5 点検条件 … 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う … ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)
- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう ……M

施設名		フラップゲート式陸開			ゲート形式		neo RiSe					扉 体				
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞														
点検項目番号	装置区分	点検・整備		項目	内容	点 検 *3					判定方法	処 置 (保全整備)	定期整備		備 考	
		*1 重要機器	*2 機能影響度 に対する 合			*4 トレンド 管理	*5 点検条件	定 期		不 定期			*7 整備内容	実 施 間 隔 (年)		
						巡 視	年 点 検	*6 緊急 巡視	臨 時 詳 細	*8 精密 調査						
8	扉 体		b	スキンプレート	たわみ 変 形		起立		E	E	○	目視で著しいたわみや変形がなければよい	原因調査			
9			b		板厚減少		起立		E	E	○	目視で著しい腐食摩耗がなければよい。	原因調査			
10			b	上部水平桁	たわみ 変 形		起立		E	E	○	目視で著しいたわみや変形がなければよい	原因調査			
11			b		板厚減少		起立		E	E	○	目視で著しい腐食摩耗がなければよい。	原因調査			
12			b	下部水平桁	たわみ 変 形		起立		E	E	○	目視で著しいたわみや変形がなければよい	原因調査			
13			b		板厚減少		起立		E	E	○	目視で著しい腐食摩耗がなければよい。	原因調査			
14			b	縦桁	たわみ 変 形		起立		E	E	○	目視で著しいたわみや変形がなければよい	原因調査			
15			b	内部補強桁	たわみ 変 形		倒伏		E	E	○	目視で著しいたわみや変形がなければよい	原因調査			車両走行に伴う段差や変形がある場合

点検・整備要領表

- *1 重要機器・・・○
- *2 機能上著しく影響あり … a
機能上影響あり …… b
機能上影響なし …… c
- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解
- *4 トレンド管理をする必要がある・・・○
- *5 点検条件 … 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う … ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)
- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう ……M

施設名		フラップゲート式陸開				ゲート形式		neo RiSe				扉 体					
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞															
点検項目番号	装置区分	点検・整備		項目	内容	点 検 *3					判定方法	処 置 (保全整備)	定期整備		備 考		
		*1 重要 機器	*2 影 響 機 能 度 に 対 す る			*4 ト レ ン ド 管 理	*5 点 検 条 件	定 期		不 定 期			*7 整 備 内 容	*8 実 施 間 隔 (年)			
		巡 視	年 点 検			*6 緊 急 巡 視	臨 時 詳 細	*8 精 密 調 査									
16	扉 体		b	トッププレート	たわみ 変 形		倒伏		E		E	○	目視で著しいたわみや変 形がなければよい	原因調査			
17			b	トッププレート止水ゴ ム	劣 化 損 傷 変 形 摩 耗		倒伏		E		E	○	目視で劣化、損傷、変 形、摩耗がなければよ い。	交 換			初期浮上力が許 容値を超える場 合
18		○	a	内部充填材	劣 化 損 傷 吸 水		倒伏		E		E	○	目視で異常な劣化、損 傷、吸水がなければよ い。	交 換			
19			b	ボルト・ナット	ゆるみ		倒伏		E,H		E,H		目視および六角レンチで 確認して、ゆるみがなけ ればよい。	増 締			車両走行に伴う 段差や変形があ る場合
20			b		損 傷 腐 食		倒伏		E		E		目視でできず、変形、発錆 がなければよい。	交 換			
21			b		脱 落		倒伏		E		E		脱落がなければよい。	交 換			
22			b	溶接部	割 れ		起立, 倒伏		E		E	○	目視で割れがなければよ い。	原因調査			

点検・整備要領表

- *1 重要機器・・・○
- *2 機能上著しく影響あり …… a
機能上影響あり …… b
機能上影響なし …… c

- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解

- *4 トレンド管理をする必要がある・・・○
- *5 点検条件 …… 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う …… ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)

- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう …… M

施設名		フラップゲート式陸開			ゲート形式		neo RiSe					扉 体					
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞															
点検項目番号	装置区分	点検・整備		項目	内容	点 検 *3					判定方法	処 置 (保全整備)	定期整備		備 考		
		*1 重要 機器	*2 影 響 能 度 合 合 す る			*4 ト レ ン ド 管 理	*5 点 検 条 件	定 期		不 定 期			*7 整 備 内 容	実 施 間 隔 (年)			
								巡 視	年 点 検	*6 緊 急 巡 視						臨 時 詳 細	*8 精 密 調 査
23	支 承 部	○	a	支承ブラケット	動作確認		動作		D		D	○	ゲートの操作が異常なくできればよい。	原因調査			
24			b	ボルト・ナット	ゆるみ		起立		E, H		E, H		目視および六角レンチで確認して、ゆるみがなければよい。	増 締			
25			b		損 傷 腐 食		起立		E		E		目視できず、変形、発錆がなければよい。	交 換			
26			b		脱 落		起立		E		E		脱落がなければよい。	交 換			
27	側 部 水 密 部		b	側部水密ゴム	動作確認		動作		D		D	○	動作確認時に、水密ゴムがスムーズに追従していればよい。	原因調査			
28			b		劣 化 損 傷 変 形 摩 耗		倒伏	E	E	(洪)	E	○	目視で劣化、損傷、変形、摩耗がなければよい。	交 換	X	10	
29			b	側部水密ゴム押え板	変 形 腐 食		倒伏	E	E		E	○	水密ゴムの取付に支障なく、目視で異常がなければよい。	交 換			
30			b	側部水密ゴム押え板取付ボルト	ゆるみ		倒伏	E, H	E, H		E, H		目視および六角レンチで確認して、ゆるみがなければよい。	増 締			
31			b		損 傷 腐 食		倒伏	E	E		E		目視できず、変形、発錆がなければよい。	交 換			
32		b	脱 落			倒伏	E	E		E		脱落がなければよい。	交 換				

点検・整備要領表

- *1 重要機器…○
- *2 機能上著しく影響あり … a
機能上影響あり …… b
機能上影響なし …… c
- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解
- *4 トレンド管理をする必要がある…○
- *5 点検条件 … 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う … ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)
- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう ……M

施設名		フラップゲート式陸閘			ゲート形式		neo RiSe					扉 体						
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞																
点検項目番号	装置区分	点検・整備		項目	内容	点 検 *3					判定方法	処 置 (保全整備)	定期整備		備 考			
		*1 重要機器	*2 機能影響度に対する合			*4 トレンド管理	*5 点検条件	定 期		不 定期			*7 整備内容	実施間隔(年)				
								巡 視	年 点 検	*6 緊急巡視			臨 時 詳 細			*8 精密調査		
33	底部水密部		b	底部水密ゴム	劣化 損傷 変形 変摩		倒伏		E			○	目視で劣化、損傷、変形、摩耗がなければよい。	交換	X	2	押さえ板の側部から底部水密ゴムがはみ出している場合	
34			b	底部水密ゴム押え板	変形 腐食		倒伏	E	E		E	○	水密ゴムの取付に支障なく、目視で異常がなければよい。	交換				
35			b	底部水密ゴム押え板取付ボルト	ゆるみ		倒伏	E, H	E, H		E, H		目視および六角レンチで確認して、ゆるみがなければよい。	増 締				
36			b		損傷 腐食		倒伏	E	E		E		目視できず、変形、発錆がなければよい。	交換				
37			b		脱落		倒伏	E	E		E		脱落がなければよい。	交換				
38				b	底部水密保護膜	劣化 損傷		倒伏		E		E		目視で劣化、損傷、変形、摩耗がなければよい。	交換	X	2	押さえ板の側部から底部水密ゴムがはみ出している場合
39	テンションロッド	○	a	ロッド	動作確認		動作		D		D	○	スムーズに動作していればよい。	原因調査				
40			b		損傷 腐食		起立		E		E		○	目視できず、変形、発錆がなければよい。	原因調査			
41			b		張り具合確認		起立		E, H		E, H			目視・触診で張り具合が均一であればよい。	原因調査			

点検・整備要領表

*1 重要機器・・・○

*2 機能上著しく影響あり …… a

機能上影響あり …… b

機能上影響なし …… c

*3 点検 E：目視, M：測定, H：触診

S：聴診, D：動作確認, W：分解

*4 トレンド管理をする必要がある・・・○

*5 点検条件 …… 倒伏, 起立, 動作, 作動

*6 緊急巡視 全て行う …… ○

地震時のみ・・・(地)

落雷時のみ・・・(雷)

洪水時のみ・・・(洪)

*7 整備 A：調整, X：交換, U：補給

*8 精密調査 精密調査を行なう・・・○

測定を行なう …… M

施設名		フラップゲート式陸開			ゲート形式		neo RiSe					扉体						
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞																
点検項目番号	装置区分	点検・整備			点検 *3							判定方法	定期整備		備考			
		*1 重要機器	*2 機能影響度に対する合	項目	内容	*4 トレンド管理	*5 点検条件	定期		不定期			処置 (保全整備)	*7 整備内容		実施間隔 (年)		
								巡視	年点検	*6 緊急巡視	臨時詳細						*8 精密調査	
42	テンションロッド	○	b	テンションロッド ブラケット	動作確認		動作		D		D	○	スムーズに動作していればよい。	原因調査				
43			b		損傷 腐食		起立		E		E	○	目視できず、変形、発錆がなければよい。	交換				
44		○	b	リンクプレート	動作確認		動作		D		D	○	スムーズに動作していればよい。	原因調査				
45					b	干渉確認		動作		D		D	○	目視で扉体倒伏動作時に 支承ベース同士の干渉がなければよい。	原因調査			
46					b	損傷 腐食		起立		E		E	○	目視できず、変形、発錆がなければよい。	交換			
47			b	溶接部	割れ		起立		E		E	○	目視で割れがなければよい。	補修				

点検・整備要領表

- *1 重要機器・・・○
- *2 機能上著しく影響あり … a
機能上影響あり …… b
機能上影響なし …… c
- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解
- *4 トレンド管理をする必要がある・・・○
- *5 点検条件 … 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う … ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)
- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう ……M

施設名		フラップゲート式陸開			ゲート形式		neo RiSe					戸当り				
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが, 浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞														
点検項目番号	装置区分	点検・整備			点 検 *3								定期整備		備 考	
		*1 重要機器	*2 機能影響度に対する合	項 目	内 容	*4 トレンド管理	*5 点検条件	定 期		不 定期			判定方法	処 置 (保全整備)		*7 整備内容
							巡 視	年 点 検	*6 緊急巡視	臨 時 詳 細	*8 精密調査					
48	側部戸当り		c	清掃状態	汚 れ		倒伏	E	E	(洪)	E	①扉体水密部、支承部に ごみ、土砂などがなければよい。 ②異常な腐食がなければよい。	清 掃			
49			b	スキンプレート	摩 耗 損 傷 腐 食		倒伏	E	E	(地) (洪) (雷)	E	○	目視で摩耗、きず、変形、発錆がなければよい。	原因調査		
50			b	ボルト・ナット	ゆるみ		倒伏		E, H		E, H		目視および六角レンチで確認して、ゆるみがなければよい。	増 締		
51			b		脱落		倒伏		E		E		目視で脱落がなければよい。	交 換		
52			b		損 傷 腐 食		倒伏		E		E		目視できず、変形、発錆がなければよい。	交 換		
53			b	溶 接	割 れ		倒伏		E		E	○	目視で割れがなければよい。	補 修		

点検・整備要領表

- *1 重要機器・・・○
- *2 機能上著しく影響あり … a
機能上影響あり …………… b
機能上影響なし …………… c
- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解
- *4 トレンド管理をする必要がある・・・○
- *5 点検条件 …… 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う …… ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)
- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう ……M

施設名		フラップゲート式陸開			ゲート形式			neo RiSe			起立補助装置						
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞															
点検項目番号	装置区分	点検・整備		項目	内容	点検 *3					判定方法	処置 (保全整備)	定期整備		備考		
		*1 重要機器	*2 機能影響度に対する			*4 トレンド管理	*5 点検条件	定期		不定期			*7 整備内容	実施間隔 (年)			
						巡視	年点検	*6 緊急巡視	臨時詳細	*8 精密調査							
54	起立補助装置		c	設備全般	清掃状態		倒伏		E	(洪)	E	ひどい汚れや油等の付着がなければよい。	清掃				
55			b	塗装	損傷・劣化		倒伏		E		E	亀裂、ふくれ、剥離、発錆、劣化がなければよい。	補修			「機械工事塗装要領(案)・同解説」による	
56			b	構造全体	振動・異音		動作		S・H		S・H	○	有害な振動・異常音がなければよい。	原因調査			
57			b	溶接部	割れ		倒伏		E		E	○	目視で割れがなければよい。	補修			
58			b	ボルト・ナット	ゆるみ・脱落		倒伏		E, H		E, H		目視および六角レンチで確認して、ゆるみがなければよい。	増締			
59			b	カウンタウエイト	変形・発錆		倒伏		E		E		目視できず、変形、発錆がなければよい。	原因調査			
60		○	a		動作確認		動作		D		D	○	スムーズに動作していればよい。	調整 原因調査			
61			a	シーブ (海側)	動作確認		動作		D		D	○	ワイヤロープの動作と同時に適正に回転していればよい。	調整 原因調査			
62		○	b		溝部の摩耗		倒伏		E		E	○	ワイヤ溝部、ツバに著しい摩耗、損傷がなければよい。	原因調査			

点検・整備要領表

- *1 重要機器・・・○
- *2 機能上著しく影響あり …… a
機能上影響あり …………… b
機能上影響なし …………… c
- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解
- *4 トレンド管理をする必要がある・・・○
- *5 点検条件 …… 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う …… ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)
- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう ……M

施設名		フラップゲート式陸開			ゲート形式		neo RiSe					起立補助装置					
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞															
点検項目番号	装置区分	点検・整備			点検 *3							判定方法	定期整備		備考		
		*1 重要機器	*2 機能影響度に対する合	項目	内容	*4 トレンド管理	*5 点検条件	定期		不定期			*7 整備内容	実施間隔(年)			
							巡視	年点検	*6 緊急巡視	臨時詳細	*8 精密調査						
63	起立補助装置	○	b	シーブ (海側)	ボルト・ナット	倒伏		E, H		E, H		目視および六角レンチで確認して、ゆるみがなければよい。	増 締				
64			b		軸・軸受	起立					M	ノギス等により計測を行い、軸の外径、軸受(メタルブッシュ)の内径の摩耗が径の1%以下であり、損傷がなければよい。	交 換			シーブの溝部に異常な摩耗がある場合	
65		○	a	シーブ (陸側)	動作確認	動作		D		D	○	ワイヤロープの動作と同時に適正に回転していればよい。	調 整 原因調査				
66			b		溝部の摩耗	倒伏		E		E	○	ワイヤ溝部、ツバに著しい摩耗、損傷がなければよい。	原因調査				
67			b		ボルト・ナット	倒伏		E, H		E, H			目視および六角レンチで確認して、ゆるみがなければよい。	増 締			
68			b		軸・軸受	起立						M	ノギス等により計測を行い、軸の外径、軸受(メタルブッシュ)の内径の摩耗が径の1%以下であり、損傷がなければよい。	交 換			シーブの溝部に異常な摩耗がある場合

点検・整備要領表

- *1 重要機器・・・○
- *2 機能上著しく影響あり …… a
機能上影響あり …… b
機能上影響なし …… c
- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解
- *4 トレンド管理をする必要がある・・・○
- *5 点検条件 …… 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う …… ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)
- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう …… M

施設名		フラップゲート式陸開				ゲート形式				neo RiSe				起立補助装置		
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞														
点検項目番号	装置区分	点検・整備			項目	内容	点検 *3					判定方法	処置 (保全整備)	定期整備		備考
		*1重要機器	*2影響度に対する機能				*4トレンド管理	*5点検条件	定期		不定期			*7整備内容	実施間隔(年)	
							巡視	年点検	*6緊急巡視	臨時詳細	*8精密調査					
69	起立補助装置	○	b	ワイヤロープ (起立補助ワイヤ)	ごみ・異物の付着		倒伏	E		E		ごみ・砂塵等がロープに付着していなければよい。	清掃			
70			b		変形・発錆		倒伏	E		E	○	ストランドまたは素線の不規則な飛び出し、部分的な籠状、キンク、発錆がなければよい。	交換			
71			a		素線切れ		倒伏	E		E	○	異常な素線切れが無ければよい。	交換			
72		○	b	連結軸	変形・発錆		倒伏	E		E	○	目視できず、変形、発錆がなければよい。	交換			
73			a		動作確認		動作	D		D	○	干渉せずスムーズに動作していればよい。	調整 原因調査			

点検・整備要領表

- *1 重要機器…○
- *2 機能上著しく影響あり … a
機能上影響あり …… b
機能上影響なし …… c
- *3 点検 E：目視，M：測定，H：触診
S：聴診，D：動作確認，W：分解

- *4 トレンド管理をする必要がある…○
- *5 点検条件 … 倒伏，起立，動作，作動
- *6 緊急巡視 全て行う … ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)

- *7 整備 A：調整，X：交換，U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう ……M

施設名		フラップゲート式陸閘			ゲート形式			neo RiSe				付帯設備				
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが，浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞										定期整備		備考		
点検項目番号	装置区分	点検・整備			点検 *3						判定方法	処置 (保全整備)	*7 整備内容		実施間隔 (年)	
		*1 重要機器	*2 機能 影響度 に対する	項目	内容	*4 トレ ンド 管理	*5 点 検 条 件	定 期		不 定 期						
						巡 視	年 点 検	*6 緊 急 巡 視	臨 時 詳 細	*8 精 密 調 査						
74	強制起立装置		c	シーブ (定滑車)	動作確認		動作		D		D	○	ワイヤロープの動作と同時に適正に回転していればよい。	調整 原因調査		
75			c		溝部の摩耗		倒伏		E		E	○	ワイヤ溝部、ツバに著しい摩耗、損傷がなければよい。	原因調査		
76			c		ボルト・ナット		倒伏		E, H		E, H		目視および六角レンチで確認して、ゆるみがなければよい。	増 締		
77			c		軸・軸受		倒伏					M	フギス等により計測を行い、軸の外径、軸受(メタルブッシュ)の内径の摩耗が径の1%以下であり、損傷がなければよい。	交 換		シーブの溝部に異常な摩耗がある場合
78	強制起立装置		c	ワイヤロープ (強制起立ワイヤ)	ごみ・異物の付着		倒伏		E		E		ごみ・砂塵等がロープに付着していなければよい。	清 掃		
79			c		変形・発錆		倒伏		E		E		ストランドまたは素線の不規則な飛び出し、部分的な籠状、キンク、発錆がなければよい。	交 換		
80			c		素線切れ		倒伏		E		E		異常な素線切れが無ければよい。	交 換		
81			c		チェーンブロック	変形・発錆		倒伏		E		E		目視できず、変形、発錆がなければよい。	交 換	
82		c	動作確認			動作		D		D		干渉せずスムーズに動作していればよい。	交 換			

点検・整備要領表

- *1 重要機器・・・○
- *2 機能上著しく影響あり … a
機能上影響あり …… b
機能上影響なし …… c
- *3 点検 E：目視, M：測定, H：触診
S：聴診, D：動作確認, W：分解

- *4 トレンド管理をする必要がある・・・○
- *5 点検条件 …… 倒伏, 起立, 動作, 作動
- *6 緊急巡視 全て行う …… ○
地震時のみ…(地)
落雷時のみ…(雷)
洪水時のみ…(洪)

- *7 整備 A：調整, X：交換, U：補給
- *8 精密調査 精密調査を行なう…○
測定を行なう ……M

施設名		フラップゲート式陸閘			ゲート形式		neo RiSe					付帯設備					
設備に要求される機能		常時では人や車両が安全に通行できるが、浸水時には無動力かつ人為操作なしで開口部を閉塞															
点検項目番号	装置区分	点検・整備			点検 *3							定期整備		備考			
		*1 重要機器	*2 機能影響度合	項目	内容	*4 トレンド管理	*5 点検条件	定期		不定期			処置 (保全整備)		*7 整備内容	実施間隔 (年)	
								巡視	年点検	*6 緊急巡視	臨時詳細	*8 精密調査					判定方法
83	付帯設備		b	導排水設備	清掃状態		倒伏起立	E	E	(洪)	E		土砂やゴミの堆積、詰まりがなければよい。	清掃			

(様式6)

点検記録表(安全周知設備)①

整理番号		点検区分	点検頻度		
地区名		<input type="checkbox"/> 巡視点検	<input type="checkbox"/> 数回/年	<input type="checkbox"/> その他()	
箇所名		<input type="checkbox"/> 定期点検	<input type="checkbox"/> 月点検	<input type="checkbox"/> 年点検	<input type="checkbox"/> 管理運転 <input type="checkbox"/> その他()
陸閘名称		<input type="checkbox"/> 臨時点検	<input type="checkbox"/> 地震	<input type="checkbox"/> 津波	<input type="checkbox"/> 高波 <input type="checkbox"/> 高潮 <input type="checkbox"/> その他()
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
耐雷トランス	外観点検	避雷素子の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・破損、変色、発熱等がないこと
		接続部の確認	指診			○		良・否	・接続ケーブル、端子等の接続部に緩みがないこと
		据付状態の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
	測定試験	絶縁抵抗測定	測定			○		良・否	・一次-対地間、二次-対地間、一次-二次間で100MΩ以上
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃
トラ逆Vス	外観点検	接続部の確認	指診			○		良・否	・接続ケーブル、端子等の接続部に緩みがないこと
		据付状態の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
	測定試験	絶縁抵抗測定	測定			○		良・否	・一次-対地間、二次-対地間、一次-二次間で100MΩ以上
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃
分電盤	外観点検	破損、変形、変色	目視			○	○	良・否	・破損、変形、変色がないこと
		異物、塵埃	目視	○	○	○	○	良・否	・異物、塵埃がないこと
		接続部の確認	指診			○		良・否	・接続ケーブル、端子等の接続部に緩みがないこと
	測定試験	絶縁抵抗測定	測定			○	○	良・否	・据付時と比較して著しく低下していないこと
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃

(様式6)

点検記録表(安全周知設備)②

整理番号		点検区分	点検頻度		
地区名		<input type="checkbox"/> 巡視点検	<input type="checkbox"/> 数回/年	<input type="checkbox"/> その他()	
箇所名		<input type="checkbox"/> 定期点検	<input type="checkbox"/> 月点検	<input type="checkbox"/> 年点検	<input type="checkbox"/> 管理運転 <input type="checkbox"/> その他()
陸閘名称		<input type="checkbox"/> 臨時点検	<input type="checkbox"/> 地震	<input type="checkbox"/> 津波	<input type="checkbox"/> 高波 <input type="checkbox"/> 高潮 <input type="checkbox"/> その他()
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
無停電電源装置	外観点検	故障、状態表示の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
		運転環境の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
		内部の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
		使用状態の確認	目視			○		良・否	・運転時間及びアラーム記録を確認
		蓄電池の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃
UPS	外観点検	故障、状態表示の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
		運転環境の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
		内部の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
		使用状態の確認	目視			○		良・否	・アラーム記録、交換推奨時期を確認
		ファン動作の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃
整備	塩害用フィルタ	交換			○		良・否	・1年毎に交換	
設照明	外観点検	破損、変形、変色	目視			○	○	良・否	・破損、変形、変色がないこと
		点灯確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃
換気扇	外観点検	破損、変形、変色	目視			○	○	良・否	・破損、変形、変色がないこと
		動作確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
		自動制御確認	目視	○	○	○	○	良・否	・設定温度で運転、停止すること
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃

(様式6)

点検記録表(安全周知設備) ③

整理番号		点検区分	点検頻度		
地区名		<input type="checkbox"/> 巡視点検	<input type="checkbox"/> 数回/年	<input type="checkbox"/> その他()	
箇所名		<input type="checkbox"/> 定期点検	<input type="checkbox"/> 月点検	<input type="checkbox"/> 年点検	<input type="checkbox"/> 管理運転 <input type="checkbox"/> その他()
陸閘名称		<input type="checkbox"/> 臨時点検	<input type="checkbox"/> 地震	<input type="checkbox"/> 津波	<input type="checkbox"/> 高波 <input type="checkbox"/> 高潮 <input type="checkbox"/> その他()
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
安全周知制御盤	外観点検	表示部の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
		接続部の確認	指診			○		良・否	・接続ケーブル、端子等の接続部に緩みがないこと
		据付状態の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
	測定試験	電圧、電流測定	測定			○	○	良・否	・据付時と比較して著しく低下していないこと
		絶縁抵抗測定	測定			○	○	良・否	・据付時と比較して著しく低下していないこと
	動作試験	機側操作	動作確認			○		良・否	・正常に動作すること
		故障表示動作	動作確認			○		良・否	・故障表示試験を行い、正常であること
清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃	
回転灯	外観点検	接続部の確認	指診			○		良・否	・接続ケーブル、端子等の接続部に緩みがないこと
		破損、変形、変色	目視			○	○	良・否	・破損、変形、変色がないこと
		据付状態の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
	動作試験	点灯試験	動作確認			○		良・否	・正常に動作すること
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃
安全看板周知	外観点検	据付状態の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
		破損、変形、変色	目視			○	○	良・否	・破損、変形、変色がないこと
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃
スピーカ	外観点検	接続部の確認	指診			○		良・否	・接続ケーブル、端子等の接続部に緩みがないこと
		破損、変形、変色	目視			○	○	良・否	・破損、変形、変色がないこと
		据付状態の確認	目視	○	○	○	○	良・否	・異常が無いこと
	動作試験	放送試験	動作確認			○		良・否	・正常に動作すること
		音達確認	動作確認			○		良・否	・据付時と比較して著しく低下していないこと
	清掃	機器本体の清掃	清掃			○		良・否	・機器本体の清掃

(様式6)

点検記録表(安全周知設備)④

整理番号		点検区分	点検頻度		
地区名		<input type="checkbox"/> 巡視点検	<input type="checkbox"/> 数回/年		<input type="checkbox"/> その他()
箇所名		<input type="checkbox"/> 定期点検	<input type="checkbox"/> 月点検	<input type="checkbox"/> 年点検	<input type="checkbox"/> 管理運転 <input type="checkbox"/> その他()
陸閘名称		<input type="checkbox"/> 臨時点検	<input type="checkbox"/> 地震	<input type="checkbox"/> 津波	<input type="checkbox"/> 高波 <input type="checkbox"/> 高潮 <input type="checkbox"/> その他()
天候・気温		点検日		点検者	

区分	点検項目	点検内容	点検方法	巡視	定期		臨時	点検結果	判定基準
					月	年			
発電機	外観点検	破損、変形、変色	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・破損、変形、変色がないこと
		異物、塵埃	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・異物、塵埃がないこと
		接続部の確認	指診			<input type="checkbox"/>		良・否	・接続ケーブル、端子等の接続部に緩みがないこと
		ファンベルト	指診			<input type="checkbox"/>		良・否	・装置毎の正常範囲であること
		漏油、漏水の確認	目視		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・漏油、漏水がないこと
	測定試験	出力電圧	測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・据付時と比較して著しく変化していないこと
		バッテリー電圧	測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・据付時と比較して著しく変化していないこと
		回転数	測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・据付時と比較して著しく変化していないこと
		周波数	測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・据付時と比較して著しく変化していないこと
		潤滑油圧、油温	測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・据付時と比較して著しく変化していないこと
		冷却水温	測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・据付時と比較して著しく変化していないこと
		運転時間	測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・据付時と比較して著しく変化していないこと
		絶縁抵抗	測定			<input type="checkbox"/>		良・否	・据付時と比較して著しく変化していないこと
	動作試験	自動起動停止試験	動作確認			<input type="checkbox"/>		良・否	・正常に動作すること
	清掃	機器本体の清掃	清掃			<input type="checkbox"/>		良・否	・機器本体の清掃
※この他の点検項目はメーカーのチェックリストによる。									
消火器	外観点検	破損、変形、変色	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・破損、変形、変色がないこと
		使用状態の確認	目視			<input type="checkbox"/>		良・否	・交換時期の確認
	清掃	機器本体の清掃	清掃			<input type="checkbox"/>		良・否	・機器本体の清掃
燃料タンク	外観点検	破損、変形、変色	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・破損、変形、変色がないこと
		接続部の確認	指診			<input type="checkbox"/>		良・否	・配管の接続部に緩みがないこと
		漏油の確認	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・漏油がないこと
		油量計の確認	目視	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	良・否	・正常に動作すること
	清掃	機器本体の清掃	清掃			<input type="checkbox"/>		良・否	・機器本体の清掃