

学校施設の梁下に直張りされた天井ボードの一部が剥離し、教室内に落下する事故が発生しました。については、学校施設において、安全確保に万全を期すため、維持管理の徹底を図るようお願いします。学校施設の維持管理等に関する事故等が発生した場合は、文部科学省へ情報提供願います。

事 務 連 絡

令和6年11月29日

各都道府県教育委員会施設主管課
各指定都市教育委員会施設主管課
各都道府県私立学校施設主管課
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた
各地方公共団体の学校設置会社担当課
各国公立大学施設担当部課
各国公立高等専門学校施設担当部課
独立行政法人国立高等専門学校機構施設担当部課

御中

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部 施設企画課

学校施設における梁下等に直張りされた天井ボード等の維持管理について

学校施設における適切な維持管理については、「既存学校施設の維持管理の徹底について（通知）」（令和元年5月21日付け5文科施第33号）等において、繰り返しお願いしておりますが、老朽化等に起因する、天井からの内装材の落下事故が断続的に発生しています。

今般11月に東京都内の小学校において、教室内の梁下に直張りされた天井ボードの一部が剥離し、室内に落下する事故が発生しました（別添1）。

については、文部科学省で作成した「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（改訂版）（平成27年3月）及び（追補版）（平成31年3月）」（別添2）等を参考として、学校施設について法令等に基づく専門家による点検を適切に実施するとともに、室内の日常的な点検等において、梁下等に直張りされた天井ボードにずれや傾き、内装材にひび割れやずれ等の異常を発見した場合には専門家と相談する等、学校施設の維持管理の徹底を図るようお願いします。

消費者安全法（平成21年法律第50号）では、地方公共団体の長に消費者事故等の情報の通知義務が定められております。学校施設において消費者事故等が発生した場合は、「消費者事故等の通知について」（別添3）を参照の上、文部科学省への情報通知にご協力をお願いします。消費者事故等について、通知すべきか判断に迷われた場合は、事故等の内容に応じて情報通知先の各担当まで相談願います。

なお、このことについて、各都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校施設主管部課においては所轄の私立学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課においては所轄の学校設置会社及び学校に対して、それぞれ周知いただくようお願いします。

(別添 1) 東京都内の学校施設における事故概要

(別添 2) 非構造部材ハンドブックの概要

(別添 3) 消費者事故等の通知について

(参考)

「学校施設における事故防止の留意点について」(平成 21 年 3 月)

…学校施設の設計・計画にあたり留意が必要な点について、事故防止に向けた関係者それぞれが果たすべき役割、事故種別ごとの事故防止の基本的な考え方、建物の部位ごとの具体的な留意事項等を記載。

<https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/daijinkanbou/jikoboushihoukoku-zentai.pdf>

【本件照会先】

(学校施設の維持管理について)

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課指導第二係

電話：03-5253-4111 (内線 2292) E-mail: shisetulead-2@mext.go.jp