

別記様式第 1

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書		
年 月 日		
消防長（消防署長）（市町村長） 殿		
届 出 者		
住 所		
氏 名		
電話番号		
下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。		
記		
防 火 対 象 物	所 在 地	
	名 称	
	用 途	
	規 模	地上 階 地下 階 延べ面積 m ²
消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等		
※受 付 欄		※経 過 欄
		※備 考

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

 2 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し、添付すること。

 3 消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

 4 ※印欄は、記入しないこと。

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称					防 火 管理者	
所 在					立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
			住所			
点 設 備 名	受 信 機	製造者名				
		型 式 等				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外 形 示 表					
	※端子電圧	V				
	※切替装置					
	※充電装置					
	※結線接続					
受信機・中継器	周囲の状況					
	外形示表					
	警戒区域の表示装置					
	電圧計	V				
	スイッチ類					
	ヒューズ類	A				
	※継電器					
	表示灯					
	通話装置					
	※結線接続					
	接地					
	附属装置					
	※火災表示等	蓄積式				
		アナログ式				
		二信号式				
		その他				
	※注意表示					
	回路導通					
	設定表示温度等					
	感知器作動等の表示					
予備品等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その2）

感 知 器	感 状 況	外 形						
		警 戒	未 警 戒 部 分					
			感 知 区 域					
			適 応 性					
			機 能 障 害					
	※ 熱 感 知 器	※	ス ポ ッ ト 型	差動 定温 (再) 熱アナログ				
			分 布 型	空 気 管 式				
				熱電対式・熱半導体式				
		器	感 知 線 型					
	※ 煙 感 知 器	※	ス ポ ッ ト 型	イオン 光電 アナログ				
			分 離 型					
		器	※炎 感 知 器		赤外線 紫外線			
			※多信号感知器・複合式感知器					
遠隔試験機能を有する感知器								
発 信 機	周 囲 の 状 況							
	外 形							
	表 示							
	押 し ボ タ ン ・ 送 受 話 器							
	表 示 灯							
音 響 装 置	外 形							
	取 付 状 態							
	音 圧 等							
	鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動					
※蓄 積 機 能								
※二 信 号 機 能								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式第11

自動火災報知設備（その3）

自動試験機能	予備電源・非常電源							
	受信機の火災表示							
	受信機の注意表示							
	受信機・中継器の制御機能・電路							
	感知器							
	感知器回路・ベル回路							
無線機能								
総合点検								
同時作動								
※煙感知器等の感度								
地区音響装置の音圧								
※総合作動								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	加熱試験器				メーターリレー試験器			
	加煙試験器				炎感知器用作動試験器			
	外部試験器							
	煙感知器用感度試験器							
	減光フィルター							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
- 7 票中※の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

ガス漏れ火災警報設備点検票									
名 称						防 火 管理者			
所 在						立会者			
点検種別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日～ 年 月 日					
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL					
				住所					
点 設 備 名	受 信 機	製造者名			中 継 器	製造者名			
		型 式 等				型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検									
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外	形							
	表	示							
	端 子	電 圧	V						
	切 替	装 置							
	充 電	装 置							
	結 線	接 続							
受 信 機 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況								
	外	形							
	表	示							
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置								
	電	圧 計	V						
	ス イ ッ チ	類							
	ヒ ュ ー ズ	類	A						
	継	電 器							
	表	示 灯							
	通 話	装 置							
	結 線	接 続							
	接	地							
	附 属	装 置							
	ガ ス 漏 れ 表 示								
	回 路 導 通								
故 障 表 示									
予 備 品 等									

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第11の2

ガス漏れ火災警報設備（その2）

ガス漏れ検知器	外	形						
	警戒状況	未警戒部分						
		設置場所・設置位置						
		適応性						
		機能障害						
	作動等							
警報装置	音声警報装置	外	形					
		取付状態						
		増幅器、操作部						
		音圧等						
	ガス漏れ表示灯							
	検知区域警報装置	外	形					
		取付状態						
		音圧等						
		鳴動区域						
	総 合 点 検							
同時作動								
検知区域警報装置			db					
総 合 作 動								
備考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名
	加ガス試験器							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

(その1)

非 常 警 報 器 具 及 び 設 備 点 検 票										
名 称						防 火 管理者				
所 在						立会者				
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日				
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL				
						住所				
点 検 設 備 名		操作部・ 複合装置		製造者名		増 幅 器		製造者名		
				型 式 等				型 式 等		
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容		
				種別・容量等の内容		判 定				不 良 内 容
機 器 点 検										
非常電源 (内蔵型)	外	形								
	表	示								
	端 子	電 圧	V							
	切 替	装 置								
	充 電	装 置								
	結 線	接 続								
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周 囲 の 状 況								
		外	形							
		表	示							
		機	能							
	操作部・複合装置	外	形							
		表	示							
		電 圧	計	V						
		ス イ ッ チ	類							
	ベル・サイレン	ヒ ュ ー ズ	類	A						
		継 電	器							
		表 示	灯							
		結 線	接 続							
	サイレン	接 地								
		予 備 品	等							
		外	形							
		取 付	状 態							
		音 圧	等							
		鳴 動	方 式	一斉 区分 相互 再鳴動						
表 示		灯								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その2）

放 送 器 等 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		押 し ボ タ ン 等				
		発 信 機 ・ 非 常 電 話				
		自動火災報知設備との連動				
	増 幅 器 等	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計	V			
		ス イ ッ チ 類				
		保 護 板				
		ヒ ュ ー ズ 類	A			
		継 電 器				
		計 器 類				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
		回 路 選 択				
		2 以 上 の 操 作 部 等				
		遠 隔 操 作 器 の 連 動				
		非 常 用 放 送 切 替				
		※地震動予報等に係る放送切替				
		回 路 短 絡				
		音 声 警 報 音				
		火 災 音 信 号				
		マ イ ク ロ ホ ン				
		予 備 品 等				
		ス ピ ー カ ー	外 形			
	取 付 状 態					
	音 圧 等					
	鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動			
	音 量 調 整 器					
		表 示 灯				
警 鐘 ・ 等	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	機 能					

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第二十五条の二第二項第三号リに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

別記様式第14

非常警報器具及び設備（その３）

総 合 点 検								
音響装置・スピーカーの音圧								
総 合 作 動								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票									
名 称						防 火 管 理 者			
所 在						立 会 者			
点検種別		機 器		点検年月日		年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社		社名 TEL			
						住所			
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	
			種別・容量等の内容			判 定	不 良 内 容		
			避難口	通路	客席				
機 器 点 検									
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類							
		視認障害等							
		外 形							
		表 示							
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形							
		表 示							
		機 能							
	光 源								
	点 検 ス イ ッ チ								
	ヒ ュ ー ズ 類								
	結 線 接 続								
	信 号 装 置 等	外 形							
		結 線 接 続							
		機 能							

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘 導 標 識	外 形							
	視 認 障 害 等							
	採 光 又 は 照 明							
	※表 示 面 の 輝 度							
	※設 置 場 所 の 照 度							
	※※ヒ ュ ー ズ 類							
	※※結 線 接 続							
	※※※非 常 電 源	外 形						
		表 示						
機 能								
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等などの内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 6 票中※印のあるものは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」（平成11年消防庁告示第2号）第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。
- 7 票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。
- 8 票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

排 煙 設 備 点 検 票						
名 称					防 火 管理者	
所 在					立会者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日			
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
			住所			
点 設 備 名	排 煙 機	製造者名				
		型 式 等				
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
防煙区画壁	固 定 壁					
	可動壁	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		機 能				
排煙口・給気口	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	機 能					
風 道	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	支 持 部					
	防 火 ダ ン パ ー					
	接 続 部					
電動機の制御装置	制御盤	周 囲 の 状 況				
		外 形				
	表 示					
	電 圧 計 ・ 電 流 計		V	A		
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	継 電 器					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
予 備 品 等						

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第18

排煙設備（その2）

[illegible]

備考	<p>1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。</p> <p>2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。</p> <p>3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。</p> <p>4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。</p> <p>5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。</p>
----	---