

## 別表 点検数量表

### a 自動火災報知設備

機 器 名	規 格 等	機器点検及び総合点検		機器点検	
		数量	備 考	数量	備 考
受信機	G R型510回線	1		1	
副受信機	100回線	2		2	
熱感知器（差動式スポット型）		166		166	
熱感知器（差動式スポット型）	自動試験機能付	159	自動試験	159	自動試験
熱感知器（定温式スポット型）		41		41	
熱感知器（熱アナログ式スポット型）	自動試験機能付	49	自動試験	49	自動試験
煙感知器（光電式）		28		28	
煙感知器（光電アナログ式）	自動試験機能付	92	清掃及び発報試験	92	自動試験
炎感知器	屋内型	2		2	
発信機	P型1級屋内型	28		28	
中継器		31		31	
消火栓起動装置		1		1	
常用電源		1		1	
予備電源（受信機のみ）		1		1	
配線		1		—	

### b 非常放送設備

機 器 名	規 格 等	機器点検及び総合点検		機器点検	
		数量	備 考	数量	備 考
増幅器操作部	WU-P53 360W	1		1	
スピーカー	3線式コーン型L級	304		304	
音量調整器		162		162	
遠隔操作器		2		2	
常用電源		1		1	
予備電源		1		1	
配線		1		—	

### c ガス漏れ警報設備

機 器 名	規 格 等	機器点検及び総合点検		機器点検	
		数量	備 考	数量	備 考
受信機	13回線	1		1	
中継器		1		1	
検知器	警報付	14		14	
表示灯		1		1	
常用電源		1		1	
予備電源		1		1	

### d 防火扉制御設備

機 器 名	規 格 等	機器点検及び総合点検		機器点検	
		数量	備 考	数量	備 考
防火戸制御盤	20回線	1		1	
防火戸閉鎖器		20		20	
シャッターソレノイド		7		7	
警報ブザー		6		6	

### e 誘導灯及び誘導標識

機 器 名	規 格 等	機器点検及び総合点検		機器点検	
		数量	備 考	数量	備 考
誘導灯		149		149	
〃 配線		1		—	