

第二浄水場汚泥界面計補修用機器購入
購入仕様書

1 目的

工業用水施設における汚泥界面計の補修を行うため購入するもの。

2 品名

超音波式汚泥界面・濃度分布計 1 台

(参考機種：芝浦セムテック(株)製 オートレベラーSLM-2000)

3 仕様

ガイドローラ付

固定ギャップ式センサ

アレスタなし

センサ仕様・基本形式：493S

仕様コード：300

ケーブル Lm：12.5

((参考) 現在据付ユニット：SERIAL NO.039001/2002-12 センサ：NO.03152/493S-E)

4 納入先

第二浄水場 北上市相去町谷木 45 番 1 号

電話番号(県南施設管理所) 0197-66-6434 F A X 0197-66-3397

5 納期

令和 8 年 1 月 16 日(金)

6 その他

- ・ 据付工事費、試運転調整費等を含まないものとする。
- ・ 納入品の運搬等にかかる費用を含むものとする。
- ・ 納入日から 1 年間を保証期間とし、保証書を提出すること。
- ・ 不具合が生じた際は、メーカーへの修理依頼等に対応できる体制であること。
- ・ 納入先に常駐職員がいないことから納入時は事前に担当と打ち合わせをすること。