

交換部品等一覧

No	施設名	交換部品	仕 様	数量	備考
電気通信設備点検					
1	野田地区海岸	消火器	ABC粉末 10型蓄圧式	1本	
2	平内地区海岸 小子内地区海岸 久慈港諏訪下①	メモリバックアップ電池	NP8P-BT	6個	情報提供装置
3	米田地区海岸 宇留部地区海岸 太田名部地区海岸	モニタバックアップ電池	CR2450	6個	情報提供装置
自動閉鎖システム改修					
4	広内地区海岸 平内地区海岸	無停電電源装置	・入力電圧：単相2線AC100V 50Hz ・出力電圧：単相2線AC100V 50Hz ・定格出力容量：5kVA ・停電補償時間：10分 ・給電方式：常時インバータ給電方式 ・蓄電池形式：小型シールド鉛蓄電池(長寿命型)またはリチウムイオン蓄電池、期待寿命8年以上	1台	参考：既設機器 SANUPS A11K502-Li